

## BEPROEVINGSRAPPORT



<b>Rapportnummer</b>	<b>16.00172-3a</b>	bezoekadres Poppenbouwing 56 4191 NZ Geldermalsen
<b>Datum beproeving</b>	<b>12 mei 2016</b>	postadres Postbus 202 4190 CE Geldermalsen
<b>Datum rapport</b>	<b>4 oktober 2016</b>	T +31 (0)88 244 01 00 F +31 (0)88 244 01 01 E info@skgikob.nl I www.skgikob.nl
<b>Aanvrager</b>	<b>Den Braven Benelux B.V. Denariusstraat 11 4903 RC Oosterhout Nederland</b>	
<b>Omvang rapport</b>	Dit rapport bestaat uit 9 pagina's (inclusief bijlagen)	The logo for 'RVA L 406 TESTING' consists of a stylized circular icon with a hand pointing to the right, above the text 'TESTING' and 'RVA L 406'.
<b>Betreft</b>	Bepaling van de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Luchtdoorlatendheid volgens EN 1026 &amp; EN 12114 van een Hybride coating type: Zwaluw Hybriseal® 306</li></ul>	Notified Body NB 0957 NB 0960
<b>Laborant</b>	R. Jonkergouw	
<b>Technisch Manager</b>	ir. J.T. Boersma	
<b>Conclusie</b>	De afdichting Zwaluw Hybriseal® 306 levert prestaties m.b.t.: <ul style="list-style-type: none"><li>• Luchtdoorlatendheid</li></ul>	<b>bij 1050 Pa &lt; 0,1 m³/hm²</b>